

**Laboratorul chimic  
de încercări din cadrul  
SRL «Moldovatrangaz»**

2044, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



## PAȘAPORT

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze RI-ȘDKRI

16.05.2018.

Prelevarea probelor conform GOST 18917-82

Încercarea conform GOST 5542-87

Data și timpul prelevării

Data și timpul încercării

	<b>Denumirea componentelor</b>	<b>% molare</b>
<b>1</b>	<i>Metan (C<sub>1</sub>)</i>	96,007
<b>2</b>	<i>Dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>)</i>	<b>0,173</b>
<b>3</b>	<i>Azot (N<sub>2</sub>) + Oxigen (O<sub>2</sub>)</i>	<b>0,670</b>
<b>4</b>	<i>Etan (C<sub>2</sub>)</i>	2,200
<b>5</b>	<i>Propan (C<sub>3</sub>)</i>	0,693
<b>6</b>	<i>i-Butan (i-C<sub>4</sub>)</i>	0,108
<b>7</b>	<i>n-Butan (n-C<sub>4</sub>)</i>	0,104
<b>8</b>	<i>neo-Pentan (neo-C<sub>5</sub>)</i>	0,002
<b>9</b>	<i>i-Pentan (i-C<sub>5</sub>)</i>	0,019
<b>10</b>	<i>n-Pentan (n-C<sub>5</sub>)</i>	0,013
<b>11</b>	<i>Hexan+ (C<sub>6+</sub>)</i>	0,011
<b>12</b>	<i>Oxigen (O<sub>2</sub>)</i>	0,013

<i>Punct de rouă al apei, °C la P=3,92 MPa</i>	-22,1
<i>Putere calorifică, kcal/m<sup>3</sup> (inferioară)</i>	8191
<i>Putere calorifică, MJ/m<sup>3</sup> (inferioară)</i>	34,29
<i>Indice Wobbe, kcal/m<sup>3</sup> (superior)</i>	11914
<i>Indice Wobbe, MJ/m<sup>3</sup> (superior)</i>	49,88
<i>Densitate relativă</i>	0,5807
<i>Densitate absolută, kg/m<sup>3</sup></i>	<b>0,6994</b>
<i>Sulf (S) din mercaptani, g/m<sup>3</sup></i>	< 0,0002
<i>Hidrogen sulfurat (H<sub>2</sub>S), g/m<sup>3</sup></i>	0,0002
<i>Conținut de impurități mecanice, g/m<sup>3</sup></i>	Lipsă
<i>Procent de odorizare a gazelor de la norma stabilită, %</i>	100,0

*Gazele naturale, livrate prin conducta de gaze RI-ȘDKRI,  
corespund cerințelor GOST 5542-87*

Șef serviciu CG

Muntean Dumitru

Șef secție MEG

Strochi Fiodor

RÎ 5.10-2-M din 08.06.16

