

**Laboratorul chimic
de încercări din cadrul
SRL «Moldovatransgaz»**

2044, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



PAȘAPORT

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze RI-ȘDKRI

04.07.2018.

Prelevarea probelor conform SM SR EN ISO 6974-5:2016

Încercarea conform GOST 5542-87

Data și timpul prelevării

Data și timpul încercării

	Denumirea componentelor	% molare
1	Metan (C ₁)	95,461
2	Dioxid de carbon (CO ₂)	0,201
3	Azot (N ₂) + Oxigen (O ₂)	0,646
4	Etan (C ₂)	2,560
5	Propan (C ₃)	0,823
6	i-Butan (i-C ₄)	0,128
7	n-Butan (n-C ₄)	0,126
8	neo-Pentan (neo-C ₅)	0,001
9	i-Pentan (i-C ₅)	0,023
10	n-Pentan (n-C ₅)	0,016
11	Hexan+ (C ₆₊)	0,014
12	Oxigen (O ₂)	0,009

Punct de rouă al apei, °C la P=3,92 MPa	-19,6
Putere calorică, kcal/m ³ (inferioară)	8240
Putere calorică, MJ/m ³ (inferioară)	34,50
Indice Wobbe, kcal/m ³ (superior)	11942
Indice Wobbe, MJ/m ³ (superior)	50,00
Densitate relativă	0,5847
Densitate absolută, kg/m ³	0,7043
Sulf (S) din mercaptani, g/m ³	< 0,0002
Hidrogen sulfurat (H ₂ S), g/m ³	0,0002
Conținut de impurități mecanice, g/m ³	Lipsă
Procent de odorizare a gazelor de la norma stabilită, %	100,0

Gazele naturale, livrate prin conducta de gaze RI-ȘDKRI,
corespund cerințelor GOST 5542-87

Șef serviciu CG

Șef secție MEG

RÎ 5.10-2-M din 08.06.16

Muntean Dumitru
Strochi Fiodor

000 "МОЛДОВАТРАНСГАЗ"