

Laboratorul chimic  
de încercări din cadrul  
SRL «Moldovatrangaz»

20-14, or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 155,

tel. +(373)22 300-427

fax. +(373)22 300-422



## PAȘAPORT

a gazelor naturale, livrate prin conducta de gaze RI-ȘDKRI  
23.01.2019.

Prelevarea probelor conform ГOCT 18917-82

Încercarea conform GOST 5542-87

Data și timpul prelevării

Data și timpul încercării

|    | <i>Denumirea componentelor</i>                    | <i>% molare</i> |
|----|---|-----------------|
| 1  | Metan (C <sub>1</sub> )                           | 96,270          |
| 2  | Dioxid de carbon (CO <sub>2</sub> )               | 0,163           |
| 3  | Azot (N <sub>2</sub> ) + Oxigen (O <sub>2</sub> ) | 0,667           |
| 4  | Etan (C <sub>2</sub> )                            | 2,027           |
| 5  | Propan (C <sub>3</sub> )                          | 0,633           |
| 6  | i-Butan (i-C <sub>4</sub> )                       | 0,098           |
| 7  | n-Butan (n-C <sub>4</sub> )                       | 0,093           |
| 8  | neo-Pentan (neo-C <sub>5</sub> )                  | 0,002           |
| 9  | i-Pentan (i-C <sub>5</sub> )                      | 0,017           |
| 10 | n-Pentan (n-C <sub>5</sub> )                      | 0,012           |
| 11 | Hexan+ (C <sub>6+</sub> )                         | 0,010           |
| 12 | Oxigen (O <sub>2</sub> )                          | 0,006           |

|   |          |
|---|----------|
| Punct de rouă al apei, °C la P=3,92 MPa                 | -22,5    |
| Putere calorifică, kcal/m <sup>3</sup> (inferioară)     | 8169     |
| Putere calorifică, MJ/m <sup>3</sup> (inferioară)       | 34,20    |
| Indice Wobbe, kcal/m <sup>3</sup> (superior)            | 11902    |
| Indice Wobbe, MJ/m <sup>3</sup> (superior)              | 49,83    |
| Densitate relativă                                      | 0,5788   |
| Densitate absolută, kg/m <sup>3</sup>                   | 0,6971   |
| Sulf (S) din mercaptani, g/m <sup>3</sup>               | < 0,0002 |
| Hidrogen sulfurat (H <sub>2</sub> S), g/m <sup>3</sup>  | 0,0002   |
| Conținut de impurități mecanice, g/m <sup>3</sup>       | Lipsă    |
| Procent de odorizare a gazelor de la norma stabilită, % | 100,0    |

Gazele naturale, livrate prin conducta de gaze RI-ȘDKRI,  
corespund cerințelor GOST 5542-87

Șef serviciu CG

Muntean Dumitru

Șef secție MEG

Strochi Fiodor

RÎ 5.10-2-M din 08.06.16

